

# 中标候选人公示

公示有效期	2023 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 31 日		开标时间	2023 年 05 月 26 日 9 时 00 分				
招标人	红河县三村乡人民政府		招标代理机构	红河州建设工程招标有限公司				
项目名称	红河县三村乡补干村自然能提水工程							
第一中标候选人	云南佳逸建筑工程有限公司	项目负责人及证书号	郭加跃:一级建造师注册证书 注册编号: 云 1532020202100304	投标报价	3846967.87 元	最终得分及排名	89.34	1
第二中标候选人	施甸县建筑工程有限公司	项目负责人及证书号	杨应香:二级建造师注册证书 注册编号: 云 25322016202106819	投标报价	3826957.77 元	最终得分及排名	88.85	2
第三中标候选人	云南驰骋建筑工程有限公司	项目负责人及证书号	李雯静:二级建造师注册证书 注册编号: 云 2532014202143094	投标报价	3881133.98 元	最终得分及排名	84.58	3
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法					
类别	施工	建设规模	本工程由取水口、引水动力管道、自然能提水泵站、提水管道、配水管道以及高位水池组成。取水口:新建滚水坝及沉沙池各一座,滚水坝坝址河床平均河床高程 998.5m,建基面高程 996.5m,为 C20 埋石混凝土结构,设计坝顶高程 1000.0m,坝高 3.5m,坝前正常水深.5m,坝顶宽 2.0m,设 0.8x0.8m 冲沙闸一道。沉沙池为 C25 钢筋混凝土结构,长×宽×高为 6.6×3.0×2.5m,衬砌厚度 30cm。自然能提水泵站:新建砖砼结构设备房 1 间,平面尺寸 17.24×7.24m,建筑面积约 125m2。设备房内安装 1 套自然能提水设备,设计提水流量 20.83m³ /h,设计扬程 350m,该设备由厂家根据工程需求进行设计及制造。引水动力管道:铺设 Φ 377*6mm 螺旋焊管 2016m,焊接连接。提水管道:铺设 Φ 114*4.5mm 无缝钢管 2106m,铺设 Φ 76*4mm 无缝钢管 2100m,焊接连接。配水管道:铺设 DN65*3.75mm 热镀锌钢管 220m,铺设 DN50*3.5mm 涂塑钢管 1160m,螺纹连接。水池工程:新建 100m³ 圆形有盖高位水池 1 个。坝塘加固:埋设 Φ 377*6mm 螺旋焊管作为放水管。					
结构类型	其他	开标地点	红河县公共资源交易中心					
工期承诺	6 个月							
招标范围	红河县三村乡补干村自然能提水工程,本工程由取水口、引水动力管道、自然能提水泵站、提水管道、配水管道以及高位水池组成(具体范围以工程量清单为准)							
中标价	3846967.87 元		招标控制价	4028681.26 元				
异议渠道和方式:根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是,对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。								
招标人联系人及电话:陈升 18288612892								
代理机构联系人及电话:郭常兴 0873-3038448								
行政监督管理部门电话:红河县水务局 13577309074								