

玉溪市红塔区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站市场化运营维护采购
中标公示发布登记表

项目编号：HYZX2025-03-02

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招标人 | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司 | 联系人及电话 | 鲁师 13518773114 |
| 项目名称 | 玉溪市红塔区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站市场化运营维护采购 | | |
| 招标代理机构 | 玉溪和业招标咨询有限公司 | | |
| 招标备案编号 | / | 招标方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请 |
| 招标类别 | <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | | |
| 开标时间 | 2025年03月31日09时00分 | | |
| 招标范围 | (1)负责玉溪市红塔区生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行维护，达标处理排放；(2)负责渗滤液处理站范围内日常运行维护管理(包含：渗滤液调节池运维、渗滤液处理系统运维、在线监测委外运维和网络、人员投入和管理、水电设施管理、第三方水质检测、房屋维修、电力系统、应急抢险等内容)；(3)定期对渗滤液处理、在线监测等全套设备进行检查、维护、保养、更新，确保设备处于良好运行状态，达到国家现行环保相关要求。(4)确保对监测过程中产生的废液进行妥善的外部处理，并对危险废物(如硫酸等)进行备案、规范储存、使用、记录、运输以及合法合规的管理处置，达到国家现行环保和安全管理的相关规范要求。(5)负责完成渗滤液系统清淤改造、膜更换；负责设备(含渗沥液应急处置不满足要求需增加的应急设备)的增加、运输、安装调试、运行，并保证系统以及所有设备在运维期限满后能正常运行，移交时设备的使用效率不低于新设备的70%，若使用效率低于70%需由中标单位出资修缮或重新更换；(6)负责建章立档制度，做好设备档案和运行台账记录。负责站内绿化、道路维护畅通、截洪沟段、沉砂池和排水设施设备及应急排污管道维护使用等；(7)依据相关部门要求，编制具有针对性的、完整的、可行性的应急预案、运维方案并定期组织培训和演练，确保达到国家管理的相关规范标准；(8)承担渗滤液处理站运营期间的安全生产责任、环保责任及运营风险。(9)做好厂区周边设施安全巡检、安全防范措施及维修维护等。(10)具体内容详见第五章。 | | |
| 公示时间 | 2025年04月01日至2025年04月04日(三个日历天) | | |
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 | 51.60元/m³(进水量)，约270.00万元 |
| 拟中标人 | 广东锦坤环保科技有限公司 | 联系人及电话 | 袁梓渝 13026869605 |
| 中标价 | ¥50.90元/m³(大写：伍拾元玖角整每立方米) | 质量标准 | 渗滤液处理站出水水质应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)中表2“现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值”中的指标要求，同时渗滤液处理站出水水质应依据后期国家出台的新标准、规范执行，满足招标人就本项目提出的要求。 |
| <input type="checkbox"/> 工期 <input checked="" type="checkbox"/> 服务周期 <input type="checkbox"/> 设计/勘察期限 | | 1年。 | |
| 该项目经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下： | | | |
| 第一中标候选人 | 广东锦坤环保科技有限公司 | 得分(票) | 89.77 |
| 第二中标候选人 | 广东盛力生态环境科技有限公司 | 得分(票) | 86.60 |
| 第三中标候选人 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 得分(票) | 60.04 |
| 中标情况说明：根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，招标人确定第一中标候选人广东锦坤环保科技有限公司为拟中标人。 | | | |
| 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构提出书面异议。 | | | |

注：请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示，该表涂改无效。

