

中标候选人公示发布单

建设单位 (公章)	云南盛平工程管理有限公司		招标单位代码	91530324MA6PWE0Q6N			
招标项目 名称	罗平县美丽县城路网改造建设项目西屏街南至西关街 延长线新增电力工程		项目地点	罗平县西屏街南至西关街延长线			
中介机构	云南慧帆工程咨询有限公司		招标项目编号	YNHF[2024]-11			
招标方式	■公开招标 □竞争性发包 □邀请招标		开标时间	2024 年 05 月 10 日	交易 类别	工程类	
项目类型	施工		PPP 项目	□ 是 ■ 否			
公示开始 时间	2024 年 5 月 12 日	总投资	628 万元	资金 来源	自筹		
公示 结束 时间	2024 年 5 月 14 日	建设 规模	一、永久部分： 1、新装 10kV 共箱式 SF6 气体绝缘户外开关箱（覆铝锌板，DD+PT+DTU 型，不可扩展）1 台、10kV 共箱式 SF6 气体绝缘户外开关箱（覆铝锌板，DDDDDD+PT+DTU 型，不可扩展）1 台，安装 10kV 固体绝缘真空断路器开关柜 1 台，安装公共测控屏 1 台，更换 10kV 电站型电流互感器 3 只、10kV 电站型电压互感器 3 只；新装 10kV 电站型零序互感器 1 只、10kV 电站型避雷器 3 只、微机保护装置（南京南瑞线路保护装置 PCS-9611）1 套、线路保护通信接口屏 1 面、变电站时间同步系统（110kV）扩充装置 1 套、变电站二次系统安全防护纵向加密认证扩充装置 1 套、STM-1 光接口单元 1 块、二层工业以太网交换机 1 台等；2、安装 10kV 交联电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×400 数量 2860 米、制作 10kV 热熔电缆中间接头（3*400）2 套、制作 10kV 户内电缆冷缩头（3*400）4 套、制作接地装置 2 套；3、制作 2 间隔开关箱基础 1 座、6 间隔开关箱基础 1 座，电检查井 1 座、电缆埋管（8*C-PVC φ160*5.0）3 米；4、新建开关箱试验，变电站 10kV I 母线 051 间隔开关柜相关设备试验：断路器、隔离开关、互感器、避雷器等；5、变电站 10kV I 母线 051 间隔启用相关二次的系统调试：间隔四遥量（遥测、遥信、遥控、遥回）核对、间隔后台机系统下装，远动机重启、间隔五防机系统下装（含电子编码锁、编程）、保护测控装置后台调试、间隔定值及计量设备随工、主站非电量保护及本体智能终端遥测等相关工作。 二、临时部分： 1、10kV 高压电缆分线箱（一进一出）2 台；2、安装 10kV 交联电缆 ZA-YJLV22-8.7/15kV-3*240 数量 1035 米、制作 10kV 电缆中间接头（3*240）1 套、制作 10kV 户内电缆冷缩头（3*400）4 套、制作接地装置 2 套；3、制作 2 间隔开关箱基础 2 座，电检查井 11 座、电缆埋管（2*C-PVC φ160*5.0）1035 米；4、新建开关箱试验。			招标 规模	详见“建设规模”
设计单位	昆明自动化成套集团股份有限公司		结构类型				
评分办法	综合评估法		投标人数		5		
招标控制价	6233761.32 元		编制单位	云南博远信工程项目管理咨询有限公司			
拟中标人	云南耀东实业有限公司		联合体	□是 ■否	资质 等级	电力工程施工总承包叁级、承装（修、试） 电力设施许可证三级	
中标价（元）	6218720.45		计划工期	60 日历天	质量 标准	执行国家和行业现行标准、规程、规范和设计要求的工程质量标准，交工验收工程质量合格率为 100%	
项目负责人	杨钦	证书编号	云 2532022202207864	注册专业	机电工程	联系 电话	13628749999
中标候选人	中标候选人名称		中标候选人代码	投标价格（元）	得分	项目负责人	证书编号
第一中标 候选人	云南耀东实业有限公司		91530324MA6NYGNL6T	6218720.45	84.92	杨钦	云 2532022202207864
第二中标 候选人	云南中变电气有限公司		91530300676593918X	6226737.92	81.65	李艳青	云 1532023202400772
第三中标 候选人	云南达成建设有限公司		9153010334676637XF	6224697.10	79.39	赖力	云 2532019202160811
备注							
监管机构：罗平县建设工程招投标领导小组办公室（公章） 2024 年 5 月 11 日							
经办人：黄丹		所属单位（公章）：云南慧帆工程咨询有限公司			联系电话：0874-8227367		