

云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 2024 年农村电网供电可靠性提升工程电网项目施工（二次）
招标公告

1. 招标条件

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，云南招标股份有限公司受招标人云南保山电力股份有限公司的委托，现对云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 2024 年农村电网供电可靠性提升工程电网项目施工（二次）（项目编号：D53MX0825001189C1）进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件要求的单位前来参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 2024 年农村电网供电可靠性提升工程电网项目施工（二次）。

2.2 项目编号：D53MX0825001189C1。

2.3 资金来源：企业自筹资金。

2.4 项目建设内容及规模：云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 2024 年农村电网供电可靠性提升工程电网项目施工包含 5 个单项工程，项目估算总金额 140.24 万元，各单项工程建设规模如下：

| 序号 | 单项工程名称 | 所属变电站 | 建设规模 |
|----|--|-------------|--|
| 1 | 保山市 2024 年农村电网供电可靠性提升工程 110kV 达丙变电站 2#主变增容工程 | 110kV 达丙变电站 | (1) 本期考虑将原站内 2#主变压器进行拆除，在原 2#主变压器基础位置新增容量为 63MVA 变压器 1 台，经过对原站内 2#主变压器基础尺寸现场核实，原站内 2#主变压器基础大小尺寸能够满足本次新增 63MVA 主变需求，本期考虑沿用原站内 2#主变压器基础，仅考虑将 2#主变压器基础的鹅暖石进行清理及重新恢复。 (2) 2#主变就位前拆除主变 110kV、35kV 及 10kV 侧导线及铜排，更换为新的引流线及铜母线，并做好导线及新增铜母线的绝缘包裹。主变 10kV 侧更换 1 米左右铜母线，新增铜母线与原铜母线采用焊接的方式进行搭接，搭接长度不低于 10cm。 |
| 2 | 保山市 2024 年农村电网供电可靠性提升工程 110kV 柯街变电站 | 110kV 柯街变电站 | 将原站内 2#主变压器进行拆除，在原 2#主变压器基础位置新增容量为 40MVA 变压器 1 台，经过对原站内 2#主变压器基础尺寸现场核实，原站内 2#主变压器基础 |

| 序号 | 单项工程名称 | 所属变电站 | 建设规模 |
|----|---|-----------------------|---|
| | V 柯街变电站 2#主变增容工程 | | 大小尺寸能够满足本次新增 40MVA 主变需求，本期考虑沿用原站内 2#主变压器基础，仅考虑将 2#主变压器基础的鹅暖石进行清理及重新恢复。 |
| 3 | 保山市 2024 年农村电网供电可靠性提升工程 35kV 鸡飞变电站新增 2#主变工程 | 35kV 鸡飞变电站 | <p>(1) 35kV 配电装置部分：35kV 配电装置部分由现状的单母线接线方式建设为终期规模的单母线分段接线方式，采用户外中型布置型式。本期新增 35kV 主变压器进线间隔 1 个。</p> <p>(2) 2#主变压器部分：本期新增 2#主变压器 1 台，放置于站内 2#主变压器基础上，经过现场对 2#主变压器基础尺寸核实，本期新增 2#主变压器将考虑沿用原站内 2#主变压器基础。</p> <p>(3) 10kV 配电装置部分：10kV 配电装置部分由现状的单母线接线方式建设为终期规模的单母线分段接线方式，采用户内金属移开式开关柜双列布置型式。本期新增 10kV II 段母线、新增 10kV 2#主变进线 1 个、新增 10kV II 段电压互感器柜 1 个、新增 10kV 母联断路器间隔 1 个，本期新增户内开关柜间隔设备基础于变电站投运时已一次建成，不涉及新增开关柜间隔设备基础的土建工程量。</p> |
| 4 | 保山市 2024 年农村电网供电可靠性提升工程 35kV 卡斯、鸡飞变电站电压调整工程 | 35kV 鸡飞变电站、35kV 卡斯变电站 | <p>(1) 35kV 鸡飞变电站：10kV 配电装置为单母线分段接线方式，采用户内金属移开式开关柜双列布置型式。本期新增 10kV I 段母线 1#电容器间隔 1 个，新增 10kV 户外 1#电容器组；新增 10kV II 段母线 2#电容器间隔 1 个，新增 10kV 户外 2#电容器组；本期新增户内开关柜间隔设备基础于变电站投运时已一次建成，不涉及新增开关柜间隔设备基础的土建工程量。</p> <p>(2) 35kV 卡斯变电站：10kV 配电装置为单母线分段接线方式。本期新增 10kV 户外 1#电容器组；新增 10kV 户外 2#电容器组。同时更换 10kV 1#、2#电容器开关柜内 10kV 电流互感器变比为 200-400/5A，0.5S/0.5S/5P20。</p> |
| 5 | 保山市 2024 年农村电网供电可靠性提升工程加装变电站备自投装置项目 | 35kV 鸡飞变电站 | 根据 10kV 配电装置部分为终期规模的单母线分段接线方式，配置 10kV 备自投 1 套。 |

2.5 项目建设地点：保山市昌宁县内招标人指定地点。

2.6 招标范围：承担本项目各单项工程的电气一次、电气二次、土建部分内容施工、调试及整套启动试运，具体详见第五章“技术标准和要求”。

2.7 工期要求：合同签订后接到招标人或监理单位发出的开工令之日 120 日历天内（含施工复测时间）完成设计范围内所有的单项工程施工并通过竣工验收交付使用。

2.8 质量要求：工程质量满足国家、行业现行相关标准及规范，确保工程一次性验收合格零缺陷交付使用。

2.9 工程安全控制要求：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故，杜绝重大质量事故。

2.10 发包方式：包工包部分料。

2.11 合同履行期限：自签订合同之日起至工程质量保修期结束止。

2.12 招标方式：公开招标，资格后审。

3. 资格要求

3.1 投标人须是中华人民共和国境内合法登记注册，具备独立承担民事责任能力的法人或者其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2 资质要求：投标人须具有有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书，并同时具有有效的承装（修、试）电力设施许可证（其中承装类、承修类、承试类为三级及以上等级）。

3.3 投标人须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.4 项目负责人要求：须具有有效的贰级或以上注册建造师（机电工程专业）证书及安全生产考核合格证书（B 证），不得担任其他在建项目的项目负责人，符合《注册建造师执业管理办法》第九条规定的情形除外（提供承诺书），在本单位执业，提供劳动合同或近期社保证明材料。

3.5 技术负责人要求：须具有中级或以上技术职称证书（电力工程相关专业），在本单位执业，提供劳动合同或近期社保证明材料。

3.6 安全负责人要求：须具有有效的安全生产考核合格证书（C 证），不得担任其他在建项目的安全负责人（提供承诺书），在本单位执业，提供劳动合同或近期社保证明材料。

3.7 财务要求：投标人财务状况良好，提供 2021 年-2024 年任意连续三年的财务报表或经审计的财务报告及报表（成立时间少于规定年份的提供自成立至今的财务报表或投标文件递交截止时间前三个月内银行出具的资信证明）。

3.8 信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年（2022 年 1 月 1 日至今）没有骗取中标和严重违约、没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入、暂停合作关系（投标人提供信誉承诺书）；投标人不得被列入“经营异常名录信息”、“严重违法失信名单”、“严重失信主体名单查询”、“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”、“安全生产严重失信主体名单”，由招标人或代理机构查询并截图提供给委员会，若有不良记录其投标将被否决。

3.9 联合体要求：本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取时间及方式

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 05 月 22 日至 2025 年 05 月 29 日，登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网，选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2 其他要求：招标文件（含电子招标文件，格式为*.BZBJ 等）供投标人下载使用。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

5. 投标文件的递交

5.1 网上递交：在电子投标文件递交的截止时间（开标时间）2025 年 06 月 12 日 08:30 时前在网上递交投标文件，具体要求：网上递交需登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市），投标人须在文件递交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名并打印“上传投标文件回执”；若文件递交截止时间前未完成投标文件传输将视为撤回投标文件，由投标人自行承担后果及责任。

5.2 投标文件的开启：本项目采用网上远程解密方式参与本项目开标活动（操作方式请各投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”服务指南中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开

标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看，开标时投标单位无需递交光盘等实物资料，无需至现场出席开标会，招标文件其他要求不变。如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密的，由投标人自行承担后果及责任。

6. 特别说明

●本项目投标保证金收取数额应为人民币 2.8 万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号）要求，本项目投标保证金减免为人民币 1.4 万元（降幅为 50%）。

●本项目根据《云南省人民政府关于印发 2024 年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7 号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。

7. 发布公告的媒介

本项目招标公告将在“全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”和“中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）”上发布，招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8. 联系方式

招 标 人：云南保山电力股份有限公司
地 址：云南省保山市隆阳区永昌街
道正阳北路 208 号
邮 编：678000
联 系 人：袁工
电 话：0875-7130759

招 标 代 理：云南招标股份有限公司
地 址：云南省昆明市人民西路 328 号
邮 编：650106
联 系 人：田工、周工、杨工、曹工
电 话：0875-2225018

9. 监督部门

监督部门：云南保山电力股份有限公司。

监督电话：0875-2207324。