

中标公示发布登记表

招标人	孟连易泊城市综合服务管理有限公司			联系人及电话	黄伟 0879-3058299	
工程名称	孟连县新能源汽车充换电基础设施建设项目（设计施工总承包）					
招标代理机构	云南厚安招标有限公司					
招标备案编号	2026001		招标方式	■ 公开 □ 邀请		
招标类别	■ 施工 □ 监理 ■ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □ 其他					
开标时间	2026 年 5 月 12 日 09 时 00 分					
招标规模	新建孟连县新能源汽车充换电基础设施，充电桩需求变压器容量（KVA）10919。其中：孟连县人民医院外围停车场充电站计划建成 6 台 240kW 充电机，共计规划 12 个直流充电车位，需求变压器总装机容量为 1225kVA；孟连县娜允镇政府停车场充电站计划建成 5 台 240kW 充电机，共计规划 10 个直流充电车位，需求变压器总装机容量为 1020kVA。孟连县公路局停车场充电站计划建成 5 台 240kW 充电机，共计规划 10 个直流充电车位，需求变压器总装机容量为 1020kVA。孟连县粮油仓储迁建项目停车场充电站计划建成 6 台 400kW 充电机，共计规划 6 个直流充电车位，需求变压器总装机容量为 2551kVA。孟连县边合区勐啊片区停车场充电站计划建成 12 台 400kW 充电机，共计规划 12 个直流充电车位，需求变压器总装机容量为 5103kVA。					
公示时间	2026 年 5 月 13 日 18：00 时至 2026 年 5 月 18 日 18：00 时					
采用评标办法	综合评 估法	拦标 价	(1) 施工图设计费最高投标限价（下浮率）：0%。 (2) 建筑安装工程费最高投标限价（下浮率）：0%。		投标人 数量	5 家
拟中标人	云南境锐电力工程有限责任公司（中唐工程设计有限公 司、普洱市万力建筑有限责任公司）			联系人及 电话	李金燕 13888644729	
拟中标价	(1) 工程施工图设计 费 报 价 ， 优 惠 （ 下 浮 ） %： <u>26</u> %； (2) 建筑安装工程费 （施工费）报价（%， 包工包料），优惠（下 浮）： <u>0.35</u> %。		质量 承诺	(1) 设计质量标准：设计成果应符合国家现行法律法规、国家标准、行业规范及强制性条 文要求，满足各设计阶段相应深度规定及省、市相关管理规定；同时满足招标人针对本项目 提出的各项技术及成果要求，确保成果资料完整齐全、内容真实准确、表述清晰有效。施工 图设计应满足工程施工实施需要，设计文件须通过施工图审查机构审查合格并取得审查合格 意见。 (2) 施工质量标准：工程质量符合国家质量验收规范合格标准，一次性验收合格； (3) 工程总承包：满足《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2 019〕12 号）相关要求，执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）及国家 省、市现行法规、规范的相关规定。		
■ 工期 □ 监理期限 ■ 设计/勘察期限			400 日历天，其中设计周期为 35 日历天，施工工期 365 日历天。			
项目经理	孙维峰	项目经理 资质等级	二级建造师	执业编号	云 2532022202213045	
该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下：						
第一中标候选人	云南境锐电力工程有限责任公司（中唐工程设计有限公司、普洱 市万力建筑有限责任公司）				得分（票）	88.49
第二中标候选人	云南博龙建设集团有限公司（爱建信达工程咨询有限公司）				得分（票）	78.57
第三中标候选人	云南威耀建设工程有限公司（中撰工程设计有限公司）				得分（票）	74.01
招标人公章： 2026 年 5 月 12 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受 社会监督。如对评标结果有异议的，请于公示期间向招标人（监督部门）实名书面投诉。 监督部门及联系人：孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局 王竞雄 电话：0879-8727129						