

中标公示发布登记表

招标人	普洱市水务有限责任公司		联系人及电话		吴忠全 0879-2132970	
工程名称	普洱市思茅区污水处理综合治理项目（第三污水处理厂）供配电安装工程 10kV 接入线路工程					
招标代理机构	云南智扬工程项目管理有限公司					
招标备案编号	ZBBA53080224062615		招标方式		■公开 □邀请	
招标类别	■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他					
开标时间	2024 年 8 月 2 日 09 时 00 分					
招标规模	新建 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm² 型铜芯电缆共计 2.221km；10kV 户外开关站 1 台（一进一出）；10kV 户外电缆分接箱 3 台（四间隔）；10kV 户外开关站 1 座、10kV 户外电缆分接箱基础 3 座；电缆盘井 4 座；电缆工井 30 座；2*CPVC-φ160 电缆埋管共计 1.589km、4*CPVC-φ160 电缆埋管共计 0.175km；非开挖机械顶管 0.072km；10kV 户外开关站接地网 1 组、10kV 户外电缆分接箱接地网 3 组、电缆排管接地网 1 组。					
公示时间	2024 年 8 月 2 日 20:00 时至 2024 年 8 月 / 日 18:00 时					
采用评标办法	综合评估法	拦标价（万元）	206.504348	投标人数量	5	
拟中标人	云南省普洱市均焱送变电工程有限公司		联系人及电话		李银宝 13987093621	
中标价（万元）	199.896253	质量承诺	工程质量符合国家质量验收规范合格标准，一次性验收合格。			
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限			70 日历天			
项目经理	蔡清立	项目经理 资质等级	二级建造师 （机电工程）	执业 编号	云 2532017202108047	
该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下：						
第一中标候选人	云南省普洱市均焱送变电工程有限公司			得分（票）	72.90	
第二中标候选人	普洱兴亚能源开发有限责任公司			得分（票）	69.15	
第三中标候选人	大理鹏达建设工程有限公司			得分（票）	66.56	
<div>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目的中标候选人予以公示，接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的，请于公示期间向招标人（监督部门）实名书面投诉。 监督部门及联系人：普洱市思茅区住房和城乡建设局 李鹏程 电话：0879-2162657</div> <div>招标人公章 2024年8月3日</div>						